Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard
tel. +48 91 578 84 00, fax +48 91 578 84 52
Pogotowie ciepłownicze: **993**
e-mail: pec@pec.stargard.pl

Stargard 03.02.2021r.

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany dotyczącej grubości ścianek rur osłonowych. Do przecisków należy zastosować rury osłonowe o grubości ścianek co najmniej 7,1 mm (dla rury 323,9 mm) i co najmniej 8 mm (dla rury 355,6 mm).