

poziom por.17,00 m n.p.m.

	wejście do budynku B11	proj. KDC	proj. KS	zmiana kierunku trasy i spadku ułożenia	zmiana kierunku trasy	zmiana kierunku trasy i spadku ułożenia	podsypka piaskowa gr. 10cm	proj. W	proj. KDC	proj. KS	zmiana kierunku trasy i spadku ułożenia	zmiana kierunku trasy	pkt. włączenia do ciepłociągu
Rzędna terenu [m n.p.m.]	23,35			23,35	23,10	22,85					23,00	23,20	23,30
Rzędna osi rury [m n.p.m.]	22,21			22,10	22,00	21,90					21,75	22,27	22,37
Zagłębienie [m]	1,14			1,25	1,10	0,95					1,25	0,93	0,93
Materiał,Średnica/Spadek [%]	42,4+42,4/160			1,45		42,4+42,4/160					0,58 42,4+42,4/160	42,4+42,4/160 13,30	42,4+42,4/160 2,70
Długość [m]	7,50			7,60	6,30	26,00					3,90	3,70	
Odległość [m]	0,00	2,00	3,50	7,50	15,10	21,40		41,45	42,45	43,95	47,40	51,30	55,00
Węzeł	C80			C79	C78	C77					C76	C75	C28

TERMOSTATYKA
Biuro Projektów
Piotr Kończak

Ul. Serbska 7/2
73-110 Stargard

tel. 0502 441 806
e-mail: pkonciak@wp.pl
NIP: 854-201-37-53

RYSUNEK:	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO ODC. C80 - C28		
TEMAT:	SIEĆ CIEPLNA Z PRZYŁĄCZAMI		
ADRES	ul. Podleśna, 73-110 Stargard, działki nr geod. 51, 167/3, 529, 531, 532 obręb 1	DATA	03.2020
INWESTOR	S.P.B. "MARBUD" sp. z o.o. ul. Gdyńska 28a, 73-110 Stargard	SKALA	1:100/1:200
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Kończak upr. ZAP/0105/PWOS/09	RYS. NR	S.10
SPRAWDZIŁ	mgr inż.Robert Golczyk upr. ZAP/0098/PWOS/12		

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim