

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard
tel. +48 91 578 84 00, fax +48 91 578 84 52
Pogotowie ciepłownicze: **993**
e-mail: pec@pec.stargard.pl



Stargard, 27.04.2022 r.

Pytanie i odpowiedź dotycząca przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu komina znajdującego się na terenie Ciepłowni w Stargardzie przy ul. Nasiennej 6.

Pytanie:

W związku z prowadzonym przetargiem na remont komina H90m prosimy o wyrażenie zgody za zastosowanie zamiennej (równoważnej) technologii napraw komina żelbetowego. Proponowana przez nas technologia zamienna to technologia SIKA stosowana na ok. 90 % obiektów przemysłowych (kominy, chłodnie żelbetowe itp.)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii naprawy żelbetu materiałami firmy SIKA, z zachowaniem równoważności do technologii opisanej w specyfikacji.