

**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**

ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard  
tel. +48 91 578 84 00, fax +48 91 578 84 52  
Pogotowie ciepłownicze: **993**  
e-mail: pec@pec.stargard.pl



**Stargard 30.06.2022 r.**

**Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie przyłączy ciepłych do budynków B4 i B5 (etap I) przy ul. Kochanowskiego oraz przebudowy i budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków B i C w rejonie ul. Barnima, Wyszyńskiego i Skarbowej (etap I) w Stargardzie.**

### **Pytanie 1.**

*- zadanie a -*

W jaki sposób doprowadzić do pomieszczenia węzła ciepłego kable telekomunikacyjne, czy mają być przymocowane do rurociągów stalowych zaizolowanych otuliną w płaszczu z blachy aluminiowej, w rurze ochronnej DVK 40 ?

### **Odp.**

Zamawiający informuje, iż przewody sygnalizacyjne (telekomunikacyjne) w ziemi, do wejścia do budynków, należy prowadzić w rurze ochronnej DVK40. W budynku (w garażu podziemnym) przewody sygnalizacyjne należy poprowadzić w rurkach instalacyjnych PCV 22 przymocowanych za pomocą uchwyty do płaszczu osłonowego rur stalowych.

### **Pytanie 2.**

*- zadanie b -*

Czy Wykonawca ma usunąć całkowicie istniejące rury ciepłownicze na odcinkach od pkt. C3 do pkt. C4 i od pkt. C9.6 do pkt. C14. Czy należy je tylko wyłączyć z użytkowania i następnie usunąć na odcinkach kolidujących z projektowanym ciepłociągiem?

### **Odp.**

Zamawiający informuje, iż wszystkie odcinki rur zaznaczone na mapie do likwidacji (także te, które nie kolidują z nową trasą projektowanej sieci i przyłączy) przeznaczone są do likwidacji. Należy te prace wycenić zakładając odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.