

**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**

ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard  
tel. +48 91 578 84 00, fax +48 91 578 84 52  
Pogotowie ciepłownicze: **993**  
e-mail: pec@pec.stargard.pl



Stargard, 04.07.2022 r.

**Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę elementów rusztu z pokładem ciężkim typu RŁ do kotła węglowego WR-10.**

**Pytanie:**

Czy mogliby Państwo przesłać informacje dotyczące rusztu (typ, parametry – dane z tabliczki znamionowej) oraz informację jakiej produkcji jest kocioł WR-10?

**Odpowiedź:**

Kocioł WR-10-011, rok 1982, Sędziszowska Fabryka Kotłów. Zamawiający jest w posiadaniu jedynie dokumentacji z oznaczeniem: „RŁ16A (Mikołów)”. Szerokość użyteczna rusztu wynosi 2,5 m, natomiast długość użyteczna - 6 m. Kocioł nie posiada tabliczki znamionowej.