

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard
tel. +48 91 578 84 00, fax +48 91 578 84 52
Pogotowie ciepłownicze: **993**
e-mail: pec@pec.stargard.pl



Stargard, 12.07.2022 r.

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę elementów rusztu z pokładem ciężkim typu RŁ do kotła węglowego WR-10.

Pytanie:

Poz. 1 – Rusztowina 395: proszę podać jaka zawartość chromu (0,8 czy 1,5%) oraz waga: (lekka – 2,35 kg czy pogrubiana - 2,7 kg).

Odpowiedź:

Rusztowina ciężka 2,7 kg, Cr=0,8 %.