

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard
tel. +48 91 578 84 00, fax +48 91 578 84 52
Pogotowie ciepłownicze: 993
e-mail: pec@pec.stargard.pl



Stargard, 21.01.2022 r.

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie sieci ciepłowniczej z przyłączami do 4-ch zespołów budynków mieszkalnych przy ul. Nadbrzeżnej (etap I) w Stargardzie.

Pytania:

1. Czy PEC Stargard dopuszcza zamianę rur wejściowych do budynków (nr kat 2592, 1,5x2,5m) na łuki pionowe (nr kat 2591, 1,5x2,5m)?
2. Czy PEC Stargard dopuszcza zamianę sposobu podejścia pod budynek rurą preizolowaną z zaprojektowanego montażu na kolanie w gruncie złącza SXB do rury wejściowej 2591, na zastosowanie dwóch łuków pionowych nr kat 2591 o odpowiedniej długości połączonych mufą?
3. Prosimy o informację, na jakiej wysokości nad posadzką mają wchodzić rury do garaży?
4. Prosimy o podanie odległości od ściany zewnętrznej montażu zaworów spawalnych.

Odpowiedzi:

- Ad 1. Zamawiający dopuszcza zamianę rur wejściowych (kat. 2592) na łuki pionowe (kat. 2591).
- Ad 2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie takich zamian.
- Ad 3. Zgodnie z rysunkiem nr 7 zawartym w dokumentacji technicznej, rury do garaży mają wchodzić 250 mm nad posadzką.
- Ad 4. Zamawiający informuje, iż zawory spawalne należy zamontować bezpośrednio za końcówką termokurczliwą.