

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard
tel. +48 91 578 84 00, fax +48 91 578 84 52
Pogotowie ciepłownicze: **993**
e-mail: pec@pec.stargard.pl

Stargard, 26.03.2024r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę pomp

Pytanie 1:

W specyfikacji podane są pompy dwóch firm: Grundfos oraz LFP Leszno. Czy dopuszczona jest zamiana pomp LFP na pompy firmy Grundfos?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych zamienników pomp LFP

Pytanie 2:

Czy w miejsce nieprodukowanej już pompy LFP 40 PWu 120 Zamawiający dopuszcza zastosowanie nowej pompy model: LFP 40 Pwe120 A/B Mega 1+.

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zarówno pompy 40 PWu 120, jak również 40 Pwe120 A/B Mega 1+ (pozycja nr 17 przedmiotu zamówienia).