

**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**

ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard  
tel. +48 91 578 84 00, fax +48 91 578 84 52  
Pogotowie ciepłownicze: **993**  
e-mail: pec@pec.stargard.pl



Stargard 28.08.2024r.

Dotyczy: przetargu na wykonanie przyłączy ciepłych do budynków: przy ul. Wojska Polskiego 35A,37, nr 13 przy ul. Podleśnej, nr 18 przy ul. Spokojnej w Stargardzie.

1. W nawiązaniu do zamieszczonego przetargu na wykonanie przyłączy ciepłych do budynków: przy ul. Wojska Polskiego 35A,37, nr 13 przy ul. Podleśnej nr 18 przy ul. Spokojnej w Stargardzie, proszę o informację czy dopuszczalne jest badanie spawów metodą RT, gdyż zwyczajowo badania ultradźwiękowe wykonuje się od grubości ścianki 8mm

Odp. 1: Zamawiający dopuszcza kontrolę wykonanych spawów metodą RT.

2. W nawiązaniu do zamieszczonego przetargu na wykonanie przyłączy ciepłych do budynków: przy ul. Wojska Polskiego 35A,37, nr 13 przy ul. Podleśnej, nr 18 przy ul. Spokojnej w Stargardzie bardzo proszę o przesłanie uzgodnień z właścicielami działek i gestorów sieci przez które przebiegają przyłącza.

Odp. 2: Zamawiający informuje, że przedmiotowe przyłącza będą budowane na terenie deweloperów. Załączone dokumentacje projektowe zostały opracowane przez podmioty budujące podłączane budynki i uzgodnione przez przedstawicieli PEC. W związku z powyższym Zamawiający nie posiada uzgodnień od właścicieli tych działek. Wszyscy gestorzy sieci zostaną zaproszeni na przekazanie placu budowy związane z wykonaniem powyższych przyłączy.

**CIEPŁOSYSTEMOWE**

