

Punkt Elektryczno-Logiczny (PEL)



1 - Gniazdo elektryczne - 2P+Z
2 - Gniazdo elektryczne - DATA 2P+Z
3 - Gniazdo IT - 2xRJ45

LEGENDA

Zasilanie

	Rozdzielnice elektryczne (wielkości wg schematów)
	Gniazdo 230V 16A, o zwiekszonej klasie szczelności
	Gniazdo 230V 16A, w systemie ramkowym np. B.Kwadrat
	Gniazdo 2x230V 16A, w systemie ramkowym np. B.Kwadrat
	Wypust kablowy zakończony złączką
PEL	Punkt elektryczno-logiczny, w systemie ramkowym np. B.Kwadrat

UWAGI

Ogólne

1) Wszystkie wymiary należy sprawdzić i domierzyć na placu budowy.
2) Przejścia instalacyjne w ścianach zewnętrznych poniżej poz. terenu wykonać jako szczelne; przejścia instacyjne przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do klasy opdornościowej danej przegrody.
3) W pomiwszczeniach wilgotnych należy zastosować osprzęt bryzgoszczelnu o IP conajmniej IP X4.
4) Minimalny odstęp miedzy instalacjami IT a instalacjami elektrycznymi 30cm

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

MASTER TECH PROJEKT

ul. Cukrowa 63/1b, 71-004 Szczecin
tel: 91 433 63 03, fax: 91 433 63 04
biuro@mastertechprojekt.pl
www.mastertechprojekt.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/
COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95r)

PROJEKTOWAŁ:	podpis:
mgr inż. Jerzy Szewczyk upr. proj. nr ZAP/0107/PWOE/14 specjalność elektryczna	
OPRACOWAŁ:	podpis:
Sebastian Matysik	

PAWILON PORTIERNI / STRÓŻÓWKI
WRAZ Z PRZYOBIEKTOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I PARKINGAMI

adres:

UL. NASIENNA DZIAŁKA NR 8 i 1211/1
OBRĘB NR 5 73-110 STARGARD

inwestor / użytkownik / adres :

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
UL. NASIENNA 6 73-110 STARGARD

rysunek / temat / część :

PORTIERNIA / STRÓŻÓWKA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

faza:	branża:	proj. nr:
-	ELEKTRYCZNA	
Skala:	miejsce i data:	nr rys.:
1:50	Szczecin, sierpień 2024	2