


Lp.	Nr kat.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
1.	4505/2000	Rura standardowa - 76,1/160 mm PLUS (6 m)	szt.	1
2.	4125/2000	Rura standardowa - 76,1/160 mm PLUS (12 m)	szt.	7
3.	20081SXWP/5031	Mufa prosta termokurczliwa usieciowana SXWP - 160 mm L=650	szt.	18
4.	160SXBWP/5033	Mufa kolanowa termokurczliwa usieciowana SXBWP - 160 mm L=650	szt.	2
5.	2815SXBp/5252	Kolanko stalowe dla SXB - 76,1 mm (220 mm)	szt.	2
6.	4685/2500	Kolano prefabrykowane 90 st. 2,5D - 76,1/160 mm PLUS L=1,0 m	szt.	8
7.	4565/4200	Zawór odcinający prefabrykowany 76,1/160 PLUS L=1,5 m	szt.	2
8.	8106/0700	Pianka izolacyjna nr 6	szt.	18
9.	8108/0700	Pianka izolacyjna nr 8	szt.	2
10.	1364/5800	Pierścieni uszczelniający - 160 mm	szt.	8
11.	1830/5600	Kończówka termokurczliwa - 76,1-88,9/160-180 mm	szt.	4
12.	5900016022001/5900	Nasadka rurowa z tuleją ścienną i opaską 160*225 1000 mm	szt.	2
13.	1606/7150	Taśma ostrzegawcza (500 m)	szt.	1
Lp.		MATERIAŁY DODATKOWE	Jedn.	Ilość
1.	BROEN DZT	Zawór kulowy do wspawania BROEN DZT DN65, PN25, Tmax. 150 C	szt.	2
2.	-	Rura stalowa bez szwu DN65 (dz/g - 76,1/2,9)	mb	2
3.	-	Kolana hamburskie stalowe DN65 (dz/g - 76,1/2,9)	szt.	4
4.	-	Uszczelnienie f. INTEGRA typu "WGC" DN150 (158 -172 mm)	szt.	2
5.	-	Właz żeliwny klasy D-400 z rurą teleskopową DN315	szt.	2

 <div>instalator pracownia projektowa</div>			DOROTA STASIK tel. kom. 601 85 86 03 ul. Robotnicza 19, 73-110 Stargard e-mail: stasik@ggo2.pl		
Temat: PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ OD SKRZYŻOWANIA ULIC CIEGLANEJ I PIERWSZEJ BRIGADY PRZECZ UL. SZCZECIŃSKA DO UL. SŁONECZNEJ W STARGARDZIE			Nazwa rysunku: SCHEMAT MONTAŻOWY SIECI ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW		
Projektowała: mgr inż. Dorota Stasik upr. nr 32/97			Adres: 73-110 Stargard, ul. Ceglana-Pierwszej Brygady-Szczecińska-Słoneczna dz. nr 121, 122, 123/1, 123/2, 297/3, 936 obr. 005 m. Stargard dz. nr 96/4, 96/12, 96/21, 96/23, 98 obr. 009 m. Stargard dz. nr 541/7 obr. 0010 m. Stargard		
Opracowała: -					
Sprawdziła: mgr inż. Anna Banasik upr. nr ZAP/0013/PWOS/04			Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 73-110 Stargard, ul. Nasienna 6		
Data: 02.2022					
			Nr rysunku: 2		