

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard
tel. +48 91 578 84 00, fax +48 91 578 84 52
Pogotowie ciepłownicze: 993
e-mail: pec@pec.stargard.pl



Stargard, dn. 10.04.2026 r.

Pytania z dnia 09.04.2026

Pytania:

- poz.22 – poz.25 rury i kolana stalowe

Czy mają Państwo wymagania co do gatunku stali z jakiego mają zostać wyprodukowane rury oraz kolana? Czy rury mają być ze szwem czy bez?

Odpowiedź:

Kolano Hamburgskie wykonane ze stali P235 TR1 TR2 lub S235
Rury stalowe bez szwu wykonane ze stali P235TR2 EN 10216-1 :2013; S235JRH EN 10210-1 :2006; P235GH+N TC1 EN 10216-2 :2024

Pytanie:

- poz.26 – poz.29 termometry

Czy termometry mają być wykonane w całości nierdzewne czy tylko króciec?

Odpowiedź:

Termometry mają być wykonane w całości ze stali nierdzewnej

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. ekonomicznych

Przemysław Łyson

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kowalczyk

CIEPŁOSYSTEMOWE



Stargard 11-14.06.2026
46. Międzynarodowy
Zjazd Hanzy